



T.C.
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Sayı :E-45510023-115.99-E/4408-557907
Konu :Tehlikeli ve metruk yapı hk.

01.11.2022

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜNE

Belediyemiz sınırları içerisinde **Huzur Mahallesi, 25434 ada 8 parselde** kalan yapı hakkında; Başkanlık Olur'u ile kurulan Tehlikeli ve Metruk Yapıları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından bu haliyle can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğine dair **31.10.2022 tarihli ve 1107-1 sayılı Komisyon Raporu** düzenlenmiştir. Söz konusu rapora istinaden yapılan araştırmada söz konusu yapının parsel malikinin tapu kaydında **Sultan RENKLİOĞLU'na** olduğu belirlenmiştir.

Tehlike arz eden yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesinin (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel Güvenlik ve Asayiş bakımından tehlike arz ettiği Valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya Valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya Valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ..." hükmü yer almaktadır.

Buna göre Tebligat işlemleri tamamlanan **Huzur Mahallesi, 25434 ada 8 parselde** bulunan yapıya ilişkin Komisyon Raporu yazımız ekinde gönderilmekte olup, yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca gerekli ilan işleminin yapılarak sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Canan PAYTAR
Yapı Kontrol Müdür V.

Ek:1107-1 (1 sayfa)



RAPOR NO:1107-1

Rapor Tarihi: 31.10.2022

KOMİSYON RAPORU

Başkanlık Makamının 01.12.2020 tarih ve E.12353 sayılı Olur'u ile görevlendirmeler yapıldığından yazısı ve ekleri Encümene gönderilerek yapılan görüşmede; Belediyemiz sınırları içindeki Konut ve Ticaret parselleri, Kamu ortaklık payından oluşan Kamu kurumlarına ait İmar parselleri ile İmar yolları, Parklar, Meydanlar, Çocuk Bahçeleri, Dini Tesis Alanları, Karakol Yerleri gibi Düzenleme Ortaklık payından oluşturulan alanlar ve afete maruz heyelan bölgelerinde kalan can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek derecede tehlike arz eden yapılara düzenlenen önceki komisyon raporlarının yeniden değerlendirilmesi, Ayrıca şikayet üzerine Müdürlüklerin veya şikayete bağlı kalmaksızın mahallinde denetim esnasında tespiti halinde gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılarak Komisyon Raporlarının hazırlanması için Tehlikeli Yapılar İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu görevlendirilmesi yapılmıştır.

Huzur Mahallesinde İmarın 25434 Ada üzerinde bulunan gecekondu sahiplerinin daha önce tutulan rapora itirazları ve aynı bölgede yaşayanların bu gecekondularla ilgili şikayeti üzerine bir kez daha inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde; 25434 Ada 8 Nolu Parselinde kalan Ekteki Resimlerde görülen iki katlı gecekondunun basit inşaat tarzında yapıldığı, eski bir yığma yapı olduğu, bu ada da kalan gecekonduların bulunduğu arazinin topografik yapısı nedeniyle kot farkı olduğu ve kışın yağıştan kaynaklı çamurlu toprağın 1153. Sokakta bulunan imarlı binaların girişleri ve otoparklarına doğru aktığı ve bu gecekondular yüzünden sokağın daraldığı ve altyapı hizmetlerinin yapılamadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Plan ve projesinin (Statik, Tesisat, Mimari, Betonarme) bulunmadığı tespit edilerek fotoğraflandırılmıştır.

Belirlenen ve bu haliyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden yapının yıkılmasının uygun olacağı kanaatine varılmış olup, İş bu ek rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Eki: 1-) 1 Adet Plan

2-) 2 Adet (546-1/1 ve 546-1/2 Nolu Resim)

M. İlhami TÜRKER
İnşaat Teknikeri

Selahattin SÜNEY
Harita Teknikeri

Halim KARSAN
Mimar